

DESHUMIDIFICATEUR MOBILE TYPE ADH-1000

polypoles

Mise à jour : 15/01/18



Le déshumidificateur ADH-1000 est extrêmement efficace pour éliminer l'humidité, avec une capacité de déshumidification pouvant atteindre 120 litres par jour. L'ADH-1000 maintient automatiquement le niveau d'humidité réglé. Il est équipé de série d'une pompe à condensat. L'ADH-1000 dispose d'un compresseur à vis efficace, d'une fonction de dégivrage automatique, des sécurités HP et BP ainsi que d'une sécurité de prévention des surchauffes du compresseur. Il est équipé d'un cordon d'alimentation de 3 mètres.

➤ DONNEES TECHNIQUES

Type	ADH-1000
Tension	230 V - 50 Hz
Intensité	9.73 A
Puissance absorbée	2210 W
Débit d'air	1080 m ³ /h
Capacité de déshu. à 20°C/70%	80 L jour
Dimensions l x p x h en mm	510 x 670 x 1170
Poids	60 kg
Réfrigérant / quantité	R-410A / 1kg
Température de fonctionnement	5°C à 35°C
Hygrométrie de fonctionnement	30% à 90%
Hauteur max. évacuation cond.	5 m

➤ ACCESSOIRES

- Tuyau d'évacuation des condensats

➤ CONSOMMABLES

- Electricité

➤ REGLES D'UTILISATION

IMPORTANT !

- ⚠ Ne jamais débrancher le déshumidificateur de la source de courant pour arrêter son fonctionnement
- ⚠ Vérifier que le système d'évacuation des condensats est installé correctement avant toute utilisation
- ⚠ Vidanger le bac d'évacuation des condensats avant déplacement de la machine en appuyant sur le bouton pompe manuellement.
- ⚠ Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas nettoyer le climatiseur en jetant directement de l'eau sur les composants électriques
- ⚠ Ne jamais utiliser le déshumidificateur en dessous d'une température de 5°C (sinon formation de givre qui pourrait créer des dommages importants)

INSTRUCTIONS DE SECURITE :

- Réserver un espace d'au moins 50 cm autour du déshumidificateur
- Ne jamais utiliser la machine sans filtre
- Vérifier que les grilles d'entrées et de sorties sont sans obstruction
- Ne pas installer l'appareil à coté d'une source de chaleur
- Toujours bloquer les roulettes lors du fonctionnement de l'appareil
- Lors d'une évacuation extérieure, vérifier que le tuyau n'est pas plié
- Ne pas utiliser le déshumidificateur dans des lieux contenant des gaz explosifs, combustibles ou corrosifs, ou des poussières conductrices
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation

➤ MISE EN SERVICE

✓ INSTALLATION :

- Installer l'appareil dans le local à déshumidifier, sur un sol plat et stable, capable de supporter les vibrations et son poids
- Connecter le tuyau bleu sur l'évacuation des condensats « **1** »
- Brancher le câble d'alimentation de l'appareil sur une source de courant adaptée.

✓ UTILISATION :

○ Mise en marche :

- Appuyer sur le bouton POWER « **2** »
- Afficher la consigne d'hygrométrie souhaitée avec les flèches « **3** »
- Régler la vitesse de ventilation en appuyant sur la touche « **4** » :
 - F1 : faible
 - F2 : moyen
 - F3 : fort
- Pour le mode silencieux appuyer sur la touche « **5** » FL s'affiche.

○ Arrêt manuel :

- Appuyer sur le bouton POWER « **2** »
- Si vous devez bouger l'appareil, vidanger le manuellement en appuyant sur le bouton « **6** ».

○ Messages d'erreur :

- **FU : problème d'évacuation condensats (le voyant WATER FULL s'allume).**

➤ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement le filtre « **7** ».

➤ DEPANNAGE

En cas de panne, veuillez contacter notre service technique dans les plus brefs délais.

polypoles



CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypo**les - Service Technique
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité
que le produit désigné ci-après sous la
référence interne de la société :

Déshumidificateur Mobile Type ADH-1000

est conforme aux normes et directives
suivantes :
2006/42/CE (directive machines)
2006/108/CE (directive CEM)
2006/95/CE (directive basse tension)

polypoles

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/09
M. Pierre Perrinet

Signature

polypoles

33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

polypoles

62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84

polypoles

91070 BONDOUFLE

Tél : 01.60.86.94.77

polypoles

01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

polypoles

31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19